

EDROS ENGENHARIA LTDA - Projetos de Gases Medicinais.

ANEXO I - LISTA DE MATERIAIS

PROJETO GM DA URGÊNCIA, EMERGÊNCIA- HOSPITAL ESTRELA

ROSETO GIN DA GROENGIA, EINERGENGIA- HOOFTAL LOTRELA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UN.	QUANTIDADE.
TUBO COBRE DIA. 15mm S/COSTURA CLASSE "A"	m	225
TUBO COBRE DIA. 22mm S/COSTURA CLASSE "A"	m	75
TUBO COBRE DIA. 28mm S/COSTURA CLASSE "A"	m	0
COTOVELO COBRE DIA. 15mm 90° S/C CLASSE "A"	Pç	254
COTOVELO COBRE DIA. 22mm 90° S/C CLASSE "A"	Pç	9
COTOVELO COBRE DIA. 28mm 90° S/C CLASSE "A"	Pç	5
TEE COBRE DIA. 15mm S/COSTURA CLASSE "A"	Pç	27
TEE COBRE DIA. 22mm S/COSTURA CLASSE "A"	Pç	28
TEE COBRE DIA. 28mm S/COSTURA CLASSE "A"	Pç	3
BUCHA DE REDUÇÃO COBRE DIA. 22x15 CLASSE "A"	Pç	26
BUCHA DE REDUÇÃO COBRE DIA. 28x22 CLASSE "A"	Pç	2
BUCHA DE REDUÇÃO COBRE DIA. 28x15CLASSE "A"	Pç	2
VÁLVULA ESFERA DIA.15mm LATÃO	Pç	26
VÁLVULA ESFERA DIA. 22mm LATÃO	Pç	0
VÁLVULA ESFERA DIA. 28mm LATÃO	Pç	0
CONECTOR MACHO BRONZE DIA. 15mm x 1/2" ELUMA	Pç	52
CONECTOR MACHO BRONZE DIA. 22mm x 3/4" ELUMA	Pç	0
CONECTOR MACHO BRONZE DIA. 28mm x 1" ELUMA	Pç	0
LUVA PASSANTE COBRE DIM. 15mm	Pç	45
LUVA PASSANTE COBRE DIM. 22mm	Pç	15
LUVA PASSANTE COBRE DIM. 28mm	Pç	0
PAINEL DE ALARME DE OXIGÊNIO (Existente)	Pç	0
PAINEL DE ALARME DE VÁCUO (Existente)	Pç	0
PAINEL DE ALARME DE AR MEDICINAL (Existente)	Pç	0
POSTO DE CONSUMO DE OXIGÊNIO	Pç	26
POSTO DE CONSUMO DE AR MEDICINAL	Pç	27
POSTO DE CONSUMO DE VÁCUO	Pç	10
SOLDA PRATA	kg	2.0

